

تاریخ:

ساعت شروع:

ساعت پایان:

محل:

شناسایی و آماده‌سازی

- نوع فضای بسته و شرح کار ثبت شده است
- همه منابع ورودی (خطوط، شیرها، برق) ایزوله و قفل (لوتو) شده‌اند
- فضا تخلیه، شست‌وشو و در صورت لزوم خنثی‌سازی شده است
- همه دریچه‌ها و مسیرهای ورود مواد مسدود (بلاکد) شده‌اند

گازسنجی – الزامی پیش از ورود

- اکسیژن اندازه‌گیری شد – نتیجه ثبت شد
- گازهای قابل اشتعال اندازه‌گیری شد – نتیجه ثبت شد
- گازهای سمی (CO، H2S و غیره) اندازه‌گیری شد – نتیجه ثبت شد
- گازسنج کالیبره و دارای برچسب معتبر است
- پایش مستمر حین کار برقرار است

تهویه و روشنایی

- تهویه مکانیکی برقرار و کارآمد است
- روشنایی ایمن (ولتاژ پایین / ضدانفجار) تأمین شده است

نفرات و تجهیزات

- نگهبان دهانه (Attendant) تعیین و در تمام مدت حاضر است
- ارتباط دائم میان نفر داخل و نگهبان برقرار است
- تجهیزات حفاظت تنفسی مناسب در دسترس است
- هارنس و طناب نجات به فرد داخل متصل است
- تجهیزات نجات و امداد در محل حاضر است
- طرح نجات مکتوب و تمرین‌شده است

امضاها

- امضای فرد ورودی
- امضای نگهبان دهانه
- امضای مسئول ایمنی / صادرکننده مجوز

هرگز برای نجات، بدون تجهیزات وارد نشوید. بیشترین قربانیان فضای بسته، نجات‌دهندگان بدون تجهیزات بوده‌اند.