

تاریخ:

شماره تابلو:

نام بازرس:

## حفاظت و دسترسی

- کفیوش عایق برق با رده متناسب با ولتاژ تابلو جلوی آن پهن شده است
- فضای آزاد جلوی تابلو کافی و بدون مانع است
- درب تابلو قفل و کلید در اختیار فرد مجاز است
- علائم هشدار خطر برق‌گرفتگی نصب و خوانا هستند
- ولتاژ تابلو روی درب درج شده است

## اتصالات و اجزا

- اتصالات محکم و بدون شل‌شدگی هستند
- آثار حرارت، ذوب یا تغییر رنگ روی ترمینال‌ها دیده نمی‌شود
- کابل‌ها بدون آسیب عایق و ساییدگی هستند
- فیوزها و بریکرها با مشخصات طراحی مطابقت دارند
- هیچ سیم موقت یا اتصال غیرمجاز وجود ندارد

## حفاظت الکتریکی

- سیستم ارت متصل و مقاومت آن اندازه‌گیری شده است
- رله حفاظتی و کلید محافظ جان تست شده است
- تابلو تمیز و عاری از گرد و غبار و رطوبت است
- ورودی کابل‌ها آب‌بند و گردوغبارگیر شده‌اند

## تجهیزات ایمنی مرتبط

- دستکش عایق هم‌رده در دسترس و بازرسی شده است
- ابزار عایق‌دار در دسترس است
- قفل بریکر لوتو برای این تابلو موجود است

رده کفیوش و دستکش را بر مبنای ولتاژ تابلو انتخاب کنید: [sanathyper.com/insulating-class-selector](https://sanathyper.com/insulating-class-selector)